


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета инженерно-физического
факультета высоких технологий
от 15 июня 2021 г., протокол № 11

Председатель _____ /В.В.Рыбин/
(подпись)
15 июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	«Теория горения и взрыва»
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Кафедра	Техносферной безопасности (ТБ)
Курс	5


Направление (специальность): **20.03.01 «Техносферная безопасность»** (бакалавриат)
(код направления (специальности), полное наименование)
Профиль: «Пожарная безопасность».


Дата введения в учебный процесс УлГУ: «01» сентября 2021 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 1 от 30.08. 2022 г.
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № от 20 г.
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № от 20 г.
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № от 20 г.
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № от 20 г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Варнаков Д.В.	ТБ	Профессор кафедры ТБ, д.т.н., доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой ТБ
 /В.В. Варнаков
10 июня 2021 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цели освоения дисциплины:

1. заложить основу для профессиональной подготовки, дать необходимый объем общих знаний по вопросам возникновения и прекращения горения, оценки пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Задачи освоения дисциплины:

2. дать основные положения теорий теплового и цепного взрывов, возникновения и распространения пламени и детонационных волн, ознакомить с методами расчетов основных характеристик пожаровзрывоопасных веществ.
3. сформировать подход к решению задач пожаровзрывобезопасности различных объектов.
4. сформировать подход к решению задач пожаровзрывобезопасности различных объектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:


Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к базовой части. Данная дисциплина является одной из профилирующих дисциплин в системе подготовки бакалавра по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность».

Она читается в 9-ом 5-ого курса студентам очно-заочной формы обучения и базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах:

1. «Медико-биологические основы БЖД»;
 2. «Математический анализ»;
 3. «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»;
 4. «Механика»;
 5. «Опасные природные процессы»;
 6. «Химия»;
 7. «Гидрогазодинамика»;
 8. «Надежность технических систем и техногенный риск»;
 9. «Теплофизика»;
 10. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»;
 11. «Электроника и электротехника»;
 12. «Метрология, стандартизация и сертификация»;
 13. «Теплотехника»;
 14. «Пожаровзрывозащита»;
 15. «Научно-исследовательская работа».
- Дисциплины, которые читаются параллельно:
16. «Надзор и контроль в сфере безопасности»;
 17. «Теория управления и экономическое обеспечение ГО и РСЧС»;
 18. «Огнестойкость строительных конструкций»;
 19. «Преддипломная практика».

Дисциплина основывается на следующих входных знаниях, умениях, навыках и компетенциях студента, полученных им при изучении предшествующих дисциплин:

- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

профессиональных задач;


- способность работать самостоятельно;
- способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива;
- способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологиизащиты человека от опасностей техногенного характера.

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих специальных дисциплин:

- «Государственная итоговая аттестация»;

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
1.	ПК-4	способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности	методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности.	использовать методы расчетов элементов по критериям работоспособности и надежности. Владеть:	методами расчетов работоспособности и надежности технологического оборудования.
2.	ПК-7	способность организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты	теоретические основы организации и проведения технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения средств защиты.	организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты.	способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты.
3.	ПК-8	способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям	основные профессии рабочих, должностям служащих.	выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям	способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет		Форма		
Ф - Рабочая программа дисциплины				
			служащих.	должностям служащих.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 4 ЗЕ.


Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очно-заочная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		7	8	9
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	36	-	-	36
Аудиторные занятия: лекции	36 18	- -	- -	36 18
Семинары и практические занятия	-	-	-	-
Лабораторные работы, практикумы	18	-	-	18
Самостоятельная работа	72	-	-	72
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, рефераты др. (не менее 2 видов)	Доклад Тестирование Собеседование Опрос	-	-	Доклад Тестирование Собеседование Опрос
Курсовая работа	-	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	36 Экзамен	-	-	36 Экзамен
Всего часов по дисциплине	144	-	-	144


*В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения.

- **Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:**
Форма обучения __очно-заочная__

		Виды учебных занятий	Форма
--	--	-----------------------------	--------------

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Название разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Занятия в итерактивной форме	Самостоятельная работа	текущего контроля знаний
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
Тема 1. Физико-химические основы горения. Термины и определения	11	2	-	3	-	5	Собеседование
Тема 2. Условия возникновения и развития процессов горения. Виды пламени.	11	2	-	3	-	5	Собеседование
Тема 3. Теория горения газов.	11	2	-	3	-	5	Собеседование Тестирование
Тема 4. Теория горения жидкостей.	11	2	-	3	-	5	Собеседование
Тема 5. Теория горения твердых горючих материалов.	11	2	-	3	-	5	Доклад Тестирование
Тема 6. Основные положения теории взрыва. Типы взрывов. Физические и химические взрывы.	11	2	-	3	-	5	Собеседование
Тема 7. Взрывы газов и паров.	11	2	-	3	-	5	Собеседование
Тема 8. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ и пылей.	11	2	-	3	-	6	Собеседование Тестирование

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет					Форма		
Ф - Рабочая программа дисциплины							
Тема 9. Расчет ударной волны и импульса взрыва.	11	1	-	6	-	6	Собеседование
Тема 10. Теория прекращения горения.	9	1	-	6	-	7	Доклад Тестирование
Экзамен-	-		-	-	-	-	36
Итого	144	1	-	36	-	54	36

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория горения

Тема 1. Физико-химические основы горения. Термины и определения.

Теория горения. Химические основы горения. Гомогенное, гетерогенное, дефлаграционное, и детонационное горение. Реакция горения углеводородов (C_nH_m) в воздухе.

Физические основы горения. Молекулярно-кинетическая теория горения. Материальный и тепловой баланс процесса горения. Воздух, необходимый для горения веществ и материалов. Объем продуктов горения. Температура и теплота горения. Зоны горения. Опасные факторы пожара.

Тема 2. Условия возникновения и развития процессов горения. Виды пламени.

Условия возникновения и развития процесса горения. Факторы возникновения горения и развития процессов горения, возгорания и самовозгорания. Условия самовоспламенения. Цепной механизм самовоспламенения. Конвективный теплообмен. Тепловое излучение. Факел пламени. Структура пламени. Линейная скорость распространения пламени. Массовая скорость сгорания различных веществ и материалов.

Тема 3. Теория горения газов.

Условия смесеобразования газов. Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения газов. Тепловая теория горения газов. Параметры воспламенения и горения углеводородных газов. Особенности горения газовых фонтанов. Расчеты параметров горения газовых фонтанов.

Тема 4. Теория горения жидкостей.

Физико-химические свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Параметры воспламенения и горения горючих жидкостей. Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Особенности горения жидкостей в резервуарах. Расчеты параметров горения горючих жидкостей.

Тема 5. Теория горения твердых горючих материалов.


Физико-химические свойства твердых горючих материалов. Термическое разложение твердых материалов. Особенности горения твердых горючих материалов в зависимости от пространственного положения, толщины образца, скорости ветра и других факторов. Зоны горения твердых горючих материалов. Открытые и внутренние пожары твердых горючих материалов. Расчеты параметров горения твердых горючих материалов. Тепловая теория потухания пламени.

Раздел 2. Теория взрыва.

Тема 6. Основные положения теории взрыва. Типы взрывов. Физические и химические взрывы.

Источники взрывоопасности. Развитие взрыва, как физического явления. Самоускоряющиеся химические реакции и критические явления. Особенности взрывной реакции, условие теплового расширения. Физические и химические взрывы. Тепловой взрыв в цилиндрическом и сферическом сосудах. Физический взрыв.

Механическая работа взрыва.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Тема 7. Взрывы газов и паров.

Взрывы технических систем со сжатыми негорючими газами. Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения газов и паров. Взрывы парогазовоздушных смесей. Взрывы парогазовоздушного облака в открытом и ограниченном пространстве. Энергия и мощность взрыва.

Тема 8. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ и пылей.

Определение конденсированных взрывчатых веществ. Тротиловый эквивалент. Коэффициент эффективности. Взрывы перегретых жидкостей. Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения пылей.

Тема 9. Расчет ударной волны и импульса взрыва.

Импульс взрыва. Давление детонации. Их влияние на фугасность и бризантность взрыва. Основные показатели (параметры) воздушной ударной волны. Расчет радиуса равного действия для зарядов без оболочки и в оболочке. Форма кривой давления ударной волны в функции времени. Действия ударной волны. Зоны разрушения. Расчет радиусов летальных зон. Теоретические основы измерения основных параметров взрыва.

Тема 10. Теория прекращения горения.

Предельные явления в процессе горения. Температура потухания. Разбавление реагирующих компонентов в зоне реакции горения. Изоляция кислорода из зоны горения. Охлаждение зоны реакции горения.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Определение температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75


Сущность метода заключается в определении самой низкой температуры горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь паров или газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.

Учебно-материальное обеспечение.

- a. Приборы и оборудование согласно ГОСТ.
 - a. установка для определения температуры вспышки в закрытом тигле (ТВЗ)
 - b. термометр;
 - c. секундомер.
 - b. Пробы горючего.
 - d. проба дизельного топлива;
 - e. проба моторного масла
 - f. проба трансмиссионного масла.
 - c. Журналы для определения температуры вспышки испытываемых материалов.
4. ГОСТ 6356-75. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле.

Подготовка образца к испытанию

Испытуемый образец продукта перед испытанием перемешивают в течение 5 минут встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 2/3 ее вместимости. Образцы продуктов, имеющих температуру вспышки ниже 50°C охлаждают до температуры, которая не менее чем на 17°C ниже предполагаемой температуры вспышки.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Образцы нефтепродуктов, содержащих воду в количестве более 0,05%, обезвоживают обработкой их свежeproкаленными и охлажденными хлористым натрием (хлористым кальцием) или фильтрованием через фильтровальную бумагу, после этого на испытание берут верхний слой.

При необходимости (в случае содержания в образце воды) допускается непродолжительный нагрев образца, но не выше температуры, которая на 17°C ниже предполагаемой температуры вспышки.

Подготовка прибора

Прибор устанавливают на ровном устойчивом столе в таком месте, где нет заметного движения воздуха, и свет настолько затемнен, что вспышка хорошо видна. Для защиты от движения воздуха прибор с трех сторон окружают экраном. Тигель и крышку прибора промывают растворителем, высушивают, удаляя все следы растворителя и охлаждают до температуры не менее чем на 17°C ниже предполагаемой температуры вспышки. При испытании продуктов с температурой вспышки до 50°C нагревательную ванну охлаждают до температуры окружающей среды.

Испытуемый продукт наливают в тигель до метки, не допуская смачивания стенок тигля выше указанной метки. Тигель закрывают крышкой, устанавливают в нагревательную ванну, вставляют термометр и зажигают зажигательное устройство, регулируя пламя так, чтобы форма его была близкой к шару диаметром 3-4 мм.

Проведение испытания

Нагревательную ванну включают и нагревают испытуемый продукт в тигле. Перемешивание ведут, обеспечивая частоту вращения мешалки от 90 до 120 об/мин, а нагрев прибора следующим образом: 5-6°C за 1 мин.

Испытание на вспышку проводят при повышении температуры на каждый 1°C для продуктов с температурой вспышки до 104°C и на каждые 2°C для продуктов с температурой вспышки выше 104°C. С момента испытания на вспышку перемешивание прекращают, приводят в действие расположенный на крышке механизм, который открывает заслонку и опускает пламя. При этом пламя опускают в паровое пространство за 0,5 с, оставляют в самом нижнем положении 1 с и поднимают в верхнее положение. За температуру вспышки каждого определения принимают показание термометра в момент четкого появления первого (синего для нефтепродуктов) пламени над поверхностью продукта внутри прибора. При появлении неясной вспышки она должна быть подвержена последующей вспышке при повышении температуры на 1 или 2°C. Если при этом вспышка не произойдет, испытание повторяют вновь.

Обработка результатов


Поправка на барометрическое давление. Записывается барометрическое давление. С помощью таблицы ГОСТ 6356-75 определяется поправка на барометрическое давление.

Допускаемые расхождения между параллельными определениями не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 6356-75.

За температуру вспышки продукта принимают среднее арифметическое не менее двух параллельных определений при испытании нефтепродуктов. Полученное значение температуры вспышки округляют до целого числа.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Определение температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-87

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Сущность метода заключается в нагревании пробы нефтепродукта в открытом тигле с установленной скоростью до тех пор, пока не произойдет вспышка паров (температура вспышки) нефтепродукта над его поверхностью от зажигательного устройства и пока при дальнейшем нагревании не произойдет загорание продукта (температура воспламенения) с продолжительностью горения не менее 5 секунд.

Учебно-материальное обеспечение

1. Приборы и оборудование согласно ГОСТ.
 - g. установка для определения температуры вспышки в открытом тигле (ТВО)
 - h. термометр;
 - i. секундомер.
2. Пробы горючего.
 - j. проба дизельного топлива;
 - к. проба моторного масла
 - l. проба трансмиссионного масла.
3. Журналы для определения температуры вспышки испытываемых материалов.
4. ГОСТ 4333-87. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

Подготовка образца к испытанию

Испытуемый образец продукта перед испытанием перемешивают в течение 5 минут встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 2/3 ее вместимости.

Испытываемый нефтепродукт, содержащий воду, сушат встряхиванием с одним из осушающих реагентов при комнатной температуре. При необходимости (в случае содержания в образце воды) допускается непродолжительный нагрев образца, но не выше температуры, которая на 17°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

Подготовка прибора


Прибор устанавливают на ровном устойчивом столе в таком месте, где нет заметного движения воздуха, и свет настолько затемнен, что вспышка хорошо видна. Для защиты от движения воздуха прибор с трех сторон окружают экраном. Тигель промывают растворителем, высушивают, удаляя все следы растворителя и охлаждают до температуры не менее чем на 17°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

Испытуемый продукт наливают в тигель до метки, не допуская смачивания стенок тигля выше указанной метки. Тигель устанавливают в нагревательную ванну, вставляют термометр в строго вертикальном положении так, чтобы нижний конец термометра находился на расстоянии 6 мм от дна тигля и зажигают пламя зажигательного устройства, регулируя пламя так, чтобы форма его была близкой к шару диаметром 3-4 мм.

Проведение испытания

Нагревательную ванну включают и нагревают испытуемый продукт в тигле. Когда температура пробы будет приблизительно на 28 °С ниже предполагаемой температуры вспышки скорость нагрева регулируется из расчета 5-6 °С в минуту. Испытание на вспышку проводят при повышении температуры на каждый 2°С.

При этом пламя зажигательного устройства проводят над центром тигля в одном направлении в течение 1 секунды. За температуру вспышки каждого определения принимают показание термометра в момент четкого появления первого (синего для нефтепродуктов) пламени над частью или над всей поверхностью испытываемого нефтепродукта. При появлении неясной вспышки она должна быть подвержена последующей вспышке при повышении температуры на 1 или 2°С.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Для определения температуры воспламенения продолжают нагрев пробы со скоростью 5 - 6 °С в минуту. И повторяют испытания при повышении температуры на каждый 2°С.

За температуру воспламенения принимают температуру, показываемую термометром в тот момент, в который испытываемый нефтепродукт при поднесении к нему пламени зажигательного приспособления загорается и продолжает гореть не менее 5 с.

Обработка результатов

Поправка на барометрическое давление. Записывается барометрическое давление. С помощью ГОСТ 4333-87 определяется поправка на барометрическое давление.

Допускаемые расхождения между параллельными определениями не должны превышать следующих значений:

- температура вспышки – 5°С;
- температура воспламенения - 8°С.

За температуру вспышки (воспламенения) продукта принимают среднее арифметическое значение не менее двух параллельных определений при испытании нефтепродуктов. Полученные значения температур вспышки и воспламенения округляют до целого числа.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Испытание строительных материалов на воспламеняемость с помощью установки «ВСМ»

Назначение установки.

Установка предназначена для испытания строительных материалов на возгораемость с целью определения характеристики воспламенения строительных материалов по ГОСТ 30402-96.

Эксплуатация осуществляется при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С, относительной влажности окружающей среды от 30 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.


Установка соответствует требованиям климатического исполнения УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 16150-69.

Питание установки от сети переменного тока напряжением (200 ± ± 10)В, частотой (50 ± ± 1)Гц.

Пример условного обозначения установки для испытания строительных материалов на воспламеняемость: установка «ВСМ».

Подготовка изделия к работе.

1. Распаковать установку.
2. Разместить установку под зонтом в месте, обеспечивающим отсутствие перемещения воздуха. Скорость воздуха в непосредственной близости установки не должна превышать 0,2 м/с.
3. Подсоединить к штуцеру, расположенному на боковой стороне установки, источник горючего газа (пропан).
4. Заземлить корпус установки.
5. Вставить вилку питающего шнура в сеть переменного тока с напряжением 220В.
6. Поместить держатель образца с датчиком теплового потока и поместить ее в держатель образца.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

7. Поместить держатель образца с датчиком теплового потока в установку. Датчик теплового потока подключить к измерительному прибору и к системе водоснабжения.
8. Включить установку при помощи выключателя «СЕТЬ».
9. Провести калибровку установки, определив для каждого уровня теплового потока с интервалом 5 кВт/м^2 соответствующее значение температуры, при помощи регулятора температуры.
10. После проведения калибровки удалить держатель образца, заменив его на образец-имитатор.
11. Результаты измерений следует нанести на график зависимости поверхностной плотности теплового потока от температуры или в таблицу. По графику или по таблице при проведении работ устанавливать температуры, обеспечивающие соответствующие значения поверхностной плотности теплового потока.
12. Создаваемая системой нагрева плотность лучистого потока, составляющая при первоначальной тарировке 30 кВт/м^2 , должна регулярно контролироваться датчиком теплового потока.
13. Открыть газ. При помощи вентиля подать газ во вспомогательную горелку, зажечь газ и установить длину пламени около 15 мм.
14. Установить на ротаметре «ГАЗ» расход газа в пределах 19-20 мл/мин. Зажечь газ.
15. Включить компрессор выключателем «ВОЗДУХ» расход воздуха в пределах 160-180 мл/мин.

Проведение испытания

Нагревательный прибор включают и нагревают испытуемый образец твердого горючего материала.

Через регулярные интервалы времени на расстоянии 10 мм на образец воздействует подвижный факел пламени.

В момент возникновения устойчивого пламенного горения образца происходит регистрация времени.

Обработка результатов.

С учетом тарировки теплового потока по температуре установки определения воспламеняемости строительных материалов и времени начала пламенного горения определяют характеристики воспламеняемости различных веществ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Определение группы трудногорючих и горючих материалов с помощью установки «ОТМ» Назначение изделия.


Установка определения трудногорючих материалов предназначена для определения группы трудногорючих и горючих твердых неметаллических веществ и материалов в воздушной среде.

Установка соответствует требованиям исполнения УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения установки определения трудногорючих материалов: Установка «ОТМ»

Подготовка изделия к работе.

1. Распаковать установку.
2. Поместить установку под вытяжной вентиляцией.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

3. Установить термоэлектрический преобразователь в зонт так, чтобы термочувствительный элемент находился в центре поперечного сечения зонта и на расстоянии 15 мм от его верхней кромки.

4. Подключить термопреобразователь к потенциометру.

5. Подключить к потенциометру защитное заземление.

6. Соединить трубками, стойкими к воздействию газа, горелку с баллоном или с линией природного газа. При использовании природного газа (метана) отверстие в форсунке горелки необходимо увеличить до $(1,25 \pm 0,10)$ мм.

7. Выложить внутреннюю поверхность камеры тремя слоями фольги толщиной 0,08-0,1 мм.

8. Образцы перед испытанием кондиционируют по ГОСТ 12423-66.

Допускается кондиционирование образцов в соответствии с требованиями технических условий на материал.

Порядок работы.

1. Закрепить в держателях испытуемый образец.

2. Проверить при помощи шаблона положение закрепленного образца относительно его вертикальной оси. Поверхность образца должна касаться всех упоров шаблона.

3. Включить потенциометр.

4. Откинуть камеру до упора.

5. Открыв, кран, зажечь газ и вернуть камеру и зонт в вертикальное положение.

6. При помощи вентиля горелки установить такой расход газа, чтобы температура, регистрируемая термоэлектрическим преобразователем в течение 180 секунд, установилась на уровне (200 ± 5) С.

7. Отвести в сторону зонт, ввести в камеру образец и вернуть зонт в исходное положение.

Общее время, затрачиваемое на поворот зонта, ввод образца и возвращение зонта, не должно превышать 5 с.

8. Включить секундомер.

9. Через (300 ± 6) секунд после ввода образца закрыть кран, прекратить подачу газа в горелку.

10. Выдержать образец в камере до установления начальной (комнатной) температуры.

11. Извлечь образец из камеры.

12. Выключить потенциометр.

Обработка результатов.

1. При помощи измерителя температуры определяют:

- Максимальное приращение температуры $\Delta T_{\max} = \Delta T_{\max}$;


• Время достижения максимальной температуры газообразных продуктов горения.

Потерю массы образца определяют по формуле:

$$\Delta M = \frac{M_0 - M}{M_0} \cdot 100\%$$

где: M_0 - исходная масса образца, г;

M - масса образца после испытания, г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

- По величине ΔT_{max} и ΔM материалы классифицируют на:
- Трудногорючие - $\Delta T_{max} < 60^{\circ}\text{C}$, $\Delta M < 60\%$;
 - Горючие - $\Delta T_{max} > 60^{\circ}\text{C}$, $\Delta M > 60\%$.

Горючие материалы по величине подразделяются на:

- Трудновоспламеняемые - ;
- Средней воспламеняемости – t_{max} от 30с до 240с < 240 ;
- Легковоспламеняемые - $t_{max} < 30$ с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Определение огнезащитной эффективности покрытий и пропиток с помощью установки «Керамическая труба».

Назначение изделия.

Унифицированная установка «Керамическая труба» предназначена для определения огнезащитной эффективности покрытий и пропиток ГОСТ Р 53292-2009 (ГОСТ 16363-76) и для определения группы трудногорючих и горючих твердых неметаллических веществ и материалов в воздушной среде (ГОСТ 12.1.044-89).

Подготовка установки к работе, порядок работы и оценка результатов должны соответствовать ГОСТ Р 53292-2009 и ГОСТ 12.1.044-89.

Образцы древесины с огнезащитными покрытиями перед испытанием термостатируются в сушильном шкафу при температуре 55°C .

Порядок работы.

Перед испытанием образцы взвешивают и округляют до 0,1 г. Испытания проводят не менее чем на 10 образцах. Керамический короб переводится в горизонтальное положение и зажигается газовая горелка с высотой пламени от 15 до 25 см. После этого керамический короб возвращается в вертикальное положение, переводится зонт в рабочее положение над коробом и регулируется расход газа так, чтобы температура, регистрируемая термоэлектрическим преобразователем, в течении 5 минут была равна $200 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Зонт отводят, испытываемый образец, закрепленный в держателе, опускают в керамический короб, одновременно включают секундомер и возвращают зонт в исходное положение.

Образец держат в пламени горелки в течение 2 минут. Расход газа в течение испытания должен быть постоянным. Через 2 минуты подачу газа в горелку прекращают, образец оставляют в приборе для остывания.


Обработка результатов.

Потерю массы испытанного образца P_i , % определяют по формуле

$$P_i = \frac{(m_{1i} - m_{2i})}{m_{1i}} \cdot 100$$

где m_{1i} - масса образца до испытания, г;

m_{2i} - масса образца после испытания, г

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

i – номер образца.

По результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности образца. При потере массы не более 9% устанавливается 1 группа огнезащитной эффективности. При потере массы более 9% но не более 25% устанавливается 2 группа огнезащитной эффективности. При потере массы более 25% применяемый состав не является огнезащитным.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6


Определение кратности и устойчивости пены средней кратности в лабораторных условиях (ГОСТ Р 50588-93).

Подготовка установки к работе.

1. Надежно укрепить панель управления на вертикальной опоре, учитывая, что вес в рабочем состоянии составляет около 10 кг.
2. Закрывать клапан подачи воздуха.
3. К штуцеру подвести воздух от источника обеспечивающего рабочее давление не ниже 0,6 МПа. На весы установить емкость сбора пены, лабораторный генератор пены средней кратности закрепить на штанге стойки и установить над емкостью для сбора пены. При помощи трубки соединить пеногенератор с шаровым краном. На штуцер емкости для сбора пены надеть шланг, который вводится в мерную емкость.
4. Приготовить рабочий раствор пенообразователя в соответствии с техническими условиями на испытуемый пенообразователь.
5. Открыть клапан сброса воздуха, соединив воздушную магистраль с атмосферой.
6. Снять емкость для раствора пенообразователя с панели и залить в нее приготовленный раствор в количестве 2 дм³.
7. Установить емкость на панель, повернув до упора ручку на крышке, убедиться о надежном закреплении емкости на панели.
8. Закрывать клапан сброса воздуха.
9. Закрывать шаровой кран.
4. Подать на панель управления через штуцер воздух с давлением 0,6 МПа.
5. Клапаном подачи воздуха установить на манометре рабочее давление в емкости для раствора пенообразователя в пределах 0,6±0,01 МПа, или рекомендованное в ТУ на испытуемый пенообразователь.
6. Заполнить систему трубопроводов панели управления до генератора пены, открыв шаровой кран.
7. При выявлении пены на сетках пеногенератора шаровой кран закрыть.
8. Внутреннюю поверхность для сбора пены смочить водой.

Порядок работы.

1. Установить (проверить) рабочее давление на манометре панели управления.
2. Открыть шаровой кран и наполнить емкость для сбора пены пеной.
 - После заполнения емкости для сбора пеной шаровой кран закрыть и, при необходимости, зафиксировать вес собранной пены.
 - После проведения испытания закрыть клапан подачи воздуха и соединить воздушную систему установки с атмосферой, открыв клапан сброса воздуха.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Обработка результатов.

Обработку результатов проводить по ГОСТ Р 50588 – 93.

Допускается проводить определение кратности пены следующим образом: учитывая, что плотность раствора пенообразователя близка к единице, кратность пены высчитывается по формуле:

$$K=V/m,$$

где V – объем собранной пены в дм³;

m – начальный вес собранной пены в килограммах.

• ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ


Данный вид работы не предусмотрен УП.

• ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ


- Назовите условия для возникновения горения.
- Перечислите основными факторы возникновения реакции между горючим веществом и окислителем.
- Назовите основные условия вынужденного зажигания.
- 4. Горючее вещество.
- 5. Назовите три группы горючести вещества или материала.
- 6. Окислители.
- Источники воспламенения (зажигания).
- Полное и неполное горение.
- 9. Расход воздуха при горении.
- 10. Объем продуктов сгорания.
- 11. Виды и режимы горения.
- 12. Распространение зоны химической реакции.
- 13. Гомогенное и гетерогенное горение.
- 14. Кинетические параметры процесса горения.
- 15. Газодинамические параметры режима горения.
- 16. Стадии процесса горения.
- 17. Теплота горения.
- 18. Температура горения.
- 19. Воспламенение. Температура воспламенения.
- 20. Методы определения температуры воспламенения.
- 21. Самовоспламенение.
- 22. Условия, влияющие на температуру самовоспламенения.
- 23. Вспышка и воспламенения жидкостей.
- Концентрационные пределы воспламенения газовых смесей.
- 25. Температурные пределы воспламенения.

• САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения _____ очно-заочная _____

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 1. Физико-химические основы горения. Термины и определения	проработка учебного материала для собеседования	5	Собеседование Экзамен
Тема 2. Условия возникновения и развития процессов горения. Виды пламени.	проработка учебного материала для собеседования	5	Собеседование Экзамен
Тема 3. Теория горения газов.	проработка учебного материала для собеседования и тестирования	5	Собеседование Тестирование Экзамен
Тема 4. Теория горения жидкостей.	Подготовка к докладу Проработка учебного материала для тестирования	5	Доклад Тестирование Экзамен
Тема 5. Теория горения твердых горючих материалов.	Подготовка к докладу	5	Собеседование Экзамен
Тема 6. Основные положения теории взрыва. Типы взрывов. Физические и химические взрывы.	проработка учебного материала для собеседования	5	Собеседование Экзамен
Тема 7. Взрывы газов и паров.	проработка учебного материала для собеседования	5	Собеседование
Тема 8. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ и пылей.	проработка учебного материала для собеседования и тестирования	6	Собеседование Тестирование Экзамен
Тема 9. Расчет ударной волны и импульса взрыва.	проработка учебного материала для собеседования	6	Собеседование Экзамен
Тема 10. Теория прекращения горения.	Подготовка к докладу подготовка к сдаче экзамена	7	Доклад Тестирование Экзамен

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная:

1. Теория горения и взрыва : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08180-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468690>
2. Теория горения и взрыва : учебное пособие для вузов / П. П. Кукин [и др.] ; под редакцией П. П. Кукина, В. В. Юшина, С. Г. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04532-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468622>
3. Теория горения и взрыва: высокоэнергетические материалы : учебное пособие для вузов / В. В. Андреев, А. В. Гуськов, К. Е. Милевский, Е. Ю. Слесарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04377-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471997>

дополнительная:

1. Илюшов, Н. Я. Пожаровзрывобезопасность. Основы теории горения : учебное пособие / Н. Я. Илюшов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-7782-3390-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91657.html>
2. Карауш, С. А. Расчет параметров процессов горения : учебное пособие / С. А. Карауш. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 с. — ISBN 978-5-93057-644-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/75077.html>
3. Керученко, Л. С. Теория горения и взрыва : учебное пособие / Л. С. Керученко, М. С. Чекусов. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-89764-709-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105587>
4. Теория горения и взрыва : учебное пособие (практикум) / составители А. Ю. Даржания, О. В. Клименко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 107 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92606.html>
5. Теория горения и взрыва : методические указания / составители В. Ю. Контарева [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/148574>

учебно-методическая:

1. Варнаков Д. В. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория горения и взрыва» для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения / Д. В. Варнаков; УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2019 - Режим доступа: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/8856>

Согласовано:

(Должность) библиотекарь ООП (ФИО) _____ 10.06.2021 (подпись) (дата)


б) Программное обеспечение:

МойОфис Стандартный.

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:


1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи Ар Медиа. - Саратов, [2021]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru>. — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. - Текст : электронный.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

- 1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2021]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. - Текст : электронный.
- 1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-техресурс. – Москва, [2021]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.
- 1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2021]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.
- 1.5. Znaniyum.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2021]. - URL: <http://znaniyum.com> . – Режим доступа : для зарегистрированных пользователей. - Текст : электронный.
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2021].
3. Базы данных периодических изданий:
- 3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - Москва, [2021]. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>. – Режим доступа : для авторизованных пользователей. – Текст : электронный.
- 3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО Научная Электронная Библиотека. – Москва, [2021]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авторизованных пользователей. – Текст : электронный
- 3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2021]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авторизованных пользователей. – Текст : электронный.
4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры РФ ; РГБ. – Москва, [2021]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.
5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: <https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741>. – Режим доступа : для авторизованных пользователей. – Изображение : электронные.
6. Федеральные информационно-образовательные порталы:
- 6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://window.edu.ru/> . – Текст : электронный.
- 6.2. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.
7. Образовательные ресурсы УлГУ:
- 7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-пресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:


Должность сотрудника УИТиТФИО


ФИО

9.06.2021


подпись дата

• **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

Аудитории для проведения лекций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельных работ, групповых и индивидуальных консультаций.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса, размещёнными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».

**• СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.


Разработчик


подпись



обязность



Ф.И.О.

10.06.2021г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п.п. а) список рекомендуемой литературы в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы п. 11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 1	Варнаков В.В.		30.08.2022

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Приложение №1

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) Список рекомендуемой литературы

основная:

1. Теория горения и взрыва : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08180-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488917>
2. Теория горения и взрыва : учебное пособие для вузов / П. П. Кукин [и др.] ; под редакцией П. П. Кукина, В. В. Юшина, С. Г. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04532-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488855>
3. Теория горения и взрыва: высокоэнергетические материалы : учебное пособие для вузов / В. В. Андреев, А. В. Гуськов, К. Е. Милевский, Е. Ю. Слесарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04377-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492032>

дополнительная:

1. Илюшов, Н. Я. Пожаровзрывобезопасность. Основы теории горения : учебное пособие / Н. Я. Илюшов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-7782-3390-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91657.html>
2. Карауш, С. А. Расчет параметров процессов горения : учебное пособие / С. А. Карауш. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 с. — ISBN 978-5-93057-644-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/75077.html>
3. Керученко, Л. С. Теория горения и взрыва : учебное пособие / Л. С. Керученко, М. С. Чекусов. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-89764-709-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105587>
4. Теория горения и взрыва : учебное пособие (практикум) / составители А. Ю. Даржания, О. В. Клименко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 107 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92606.html>
5. Теория горения и взрыва : методические указания / составители В. Ю. Контарева [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/148574>


учебно-методическая:

1. Варнаков Д. В. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория горения и взрыва» для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения / Д. В. Варнаков; УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2019 - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/8856>

Согласовано:


Ведущий специалист ООП _____ / Чамеева А.Ф. _____ / _____ / _____
(Должность работника научной библиотеки) (ФИО) (подпись) (дата) 2022

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

1. Электронно-библиотечные системы:

- a. **IPRbooks**[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ группа компаний Ай Пи Эр Медиа. - Электрон. дан. - Саратов, [2022]. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.
- b. **ЮРАЙТ**[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
- c. **Консультант студента** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Политехресурс. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html>.
- d. **Лань**[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО ЭБС Лань. - Электрон. дан. - С.-Петербург, [2022]. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.
- e. **Znanium.com** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Знаниум. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <http://znanium.com>.
2. **КонсультантПлюс**[Электронный ресурс]: справочная правовая система/ Компания «Консультант Плюс». - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2022].
3. **База данных периодических изданий** [Электронный ресурс]: электронные журналы/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>.
4. **Национальная электронная библиотека** [Электронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <https://нэб.рф>.
5. **Электронная библиотека диссертаций РГБ** [Электронный ресурс]: электронная библиотека/ ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. - Москва, [2022]. - Режим доступа: <https://dvs.rsl.ru>.
6. **Федеральные информационно-образовательные порталы:**
 - a. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: <http://window.edu.ru>.
 - b. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: <http://www.edu.ru>.
7. **Образовательные ресурсы УлГУ:**
 - a. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>.
 - b. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: <http://edu.ulsu.ru>.
8. **Профессиональные информационные ресурсы:**
 - 8.1. [Электронный ресурс]. URL: <http://fasie.ru> – сайт Фонда содействия развитию
 - 8.2. [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/councils/by-council/6/53313>.
 - 8.3. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grandars.ru/student/marketing/novyuy-produkt.html>
 - 8.4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/mckinsey-on-risk>. - McKinsey on Risk. Issue 1, 2016.
 - 8.5. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pattern-cr.ru/>.
 - 8.6. [Электронный ресурс]. URL: <https://fpi.gov.ru> – официальный сайт фонда содействия перспективных исследований
 - 8.7.[Электронный ресурс]. URL: <https://habrahabr.ru/company/friifond/blog/293444/>. – ФРИИ Фонд «Идеальная презентация для стартапа».
 - 8.8. [Электронный ресурс]. URL: <https://rusability.ru/internet-marketing/43-luchshih-sayta-dlya-marketologov/>.
 - 8.9. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rvc.ru> – официальный сайт фонда Российской венчурной компании
 - 8.7. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rvc.ru/eco/> - сайт о национальной технологической инициативе и технологическом развитии
 - 8.8.[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=ru. Чарльз Лидбитер об инновациях.
 - 8.9. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UCp0z-UFvKUBfKtVNBlyX7A>. Подборка видео с международного форума «Открытые инновации».

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

- 8.10. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=M9JHYTqcZng>. - Джебс. Империя соблазна / Фильм / HD
- 8.11. Блог про инновации. Режим доступа: <http://helpinn.ru/luchshiy-film-pro-innovatsii>.
- 8.12. Все о лицензиях. Режим доступа: <https://prava.expert/litsenzii/chto-eto-takoe.html>

Согласовано:

Зашков Илья *Ключков М.А.* *Т.В.И.*

Должность сотрудника УИТиТ ФИО подпись дата