



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)

П Р И К А З

09.02. 2023

№ 149

**О внесении изменений в приказ от 26.03.2021 № 234
«Об утверждении Типовых инструкций по обеспечению пожарной безопасности
на территории, в зданиях и помещениях Ульяновского государственного
университета»**

Во изменение приказа от 26.03.2021 № 234 «Об утверждении Типовых инструкций по обеспечению пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях Ульяновского государственного университета» (далее – приказ от 26.03.2021 № 234),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить в новой редакции Типовую инструкцию № 12 «О действиях сотрудников охраны по проверке и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Дополнить п. 1 приказа от 26.03.2021 № 234 подпунктами следующего содержания:

«1.13. Типовая инструкция № 13 «О действиях ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах университета при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (Приложение №13).

1.14. Типовая инструкция № 14 «О действиях дежурных инспекторов отдела обеспечения безопасности по проверке и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (Приложение №14)».

3. Приложение №13 и Приложение №14 приказа от 26.03.2021 № 234 изложить согласно Приложению №2 и Приложению №3 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления по защите ресурсов Макеева В.В.

Ректор

Б.М. Костишко

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Подразделение (должность)	Ф. И. О.	Подпись	Дата
Все подразделения			

Приложение №1

к приказу от 09.02.23 № 142

Приложение №12

к приказу от 26.03.2021 № 234



Б.М. Костишко

09.02.2023

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 12

о действиях сотрудников охраны по проверке и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

1. При заступлении на дежурство:

Осмотреть приборы пожарной сигнализации:

В рабочем (дежурном режиме) пожарные шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее – АПС и СОУЭ) должны находиться во включенном состоянии, при этом оптические индикаторы должны светиться непрерывно зеленым цветом, а звуковой сигнал отсутствовать. При обнаружении неисправности выяснить причины у предыдущей смены и принять меры к устранению:

- подать заявку в организацию, обслуживающую АПС и СОУЭ (ООО Альянс Систем Безопасности) о имеющихся неисправностях по тел: **+7 902 129 36 97, +7 995 653 65 57, +7 960 364 78 55;**

- сообщить дежурному инспектору отдела обеспечения безопасности (ООБ) по тел. **32-32-21, (+7 927 985 09 67).**

2. Во время дежурства:

При поступлении сигнала на пульт АПС и СОУЭ, сотрудники охраны ОБЯЗАНЫ:

2.1. При охране объекта двумя сотрудниками охраны.

Охранник №1:

- зафиксировать номер срабатывающего шлейфа;
- сообщить дежурному инспектору ООБ по тел. **32-32-21, (+7 927 985 09 67),** ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности на объекте по телефону, указанному в помещении охраны о срабатывании сигнализации, указав № луча и время сработки.

Охранник №2:

- определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей;

- максимально быстро проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или в отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

2.2. При охране объекта одним сотрудником охраны.

- зафиксировать номер срабатывающего шлейфа;
- сообщить дежурному инспектору ООБ по тел. **32-32-21, (+7 927 985 09 67),** ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности на объекте по телефону,

указанному в помещении охраны о срабатывании сигнализации, указав № луча и время сработки.

-максимально быстро проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или в отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.1. При охране объекта двумя сотрудниками охраны.

Охранник №2:

-немедленно сообщить по радиостанции (сотовому телефону) охраннику №1 о пожаре и организовать эвакуацию людей путем оповещения о пожаре установленной системой оповещения путем нажатия ближайшего ручного извещателя. По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдая меры безопасности при использовании средств пожаротушения, а также мер личной безопасности. При необходимости обесточить здание (этаж) путем отключения автоматических выключателей в электрических щитах на этажах.

Охранник №1

-немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» («112», «101» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

-оповестить дежурного инспектора ООБ по телефону 32-32-21, (+7 927 985 09 67);

-безотлучно находиться на посту охраны, выдавать ключи от замков дверей запасных выходов, решеток;

-перевести систему контроля и управления доступом в режим «Антипаника»;

-организовать встречу пожарных подразделений.

3.2. При охране объекта одним сотрудником охраны.

-немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» («112», «101» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

-оповестить дежурного инспектора ООБ по телефону 32-32-21, (+7 927 985 09 67);

-Безотлучно находиться на посту охраны, выдавать ключи от замков дверей запасных выходов, решеток;

-перевести систему контроля и управления доступом в режим «Антипаника»;

-организовать встречу пожарных подразделений.

4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

4.1. При охране объекта двумя сотрудниками охраны:

Охранник № 2

-проинформировать охранника №1 о ложном срабатывании;

Охранник № 1

-осуществить постановку луча прибора под охрану;

-при невозможности постановки сообщить в организацию, обслуживающую АПС и СОУЭ (ООО Альянс Систем Безопасности) по тел: +7 902 129 36 97, +7 995 653 65 57 +7 960 364 78 55, дежурному инспектору (ООБ) по тел. 32-32-21, (+7 927 985 09 67);

-о поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале учета и регистрации нарушений;

-при смене дежурства доложить руководителю объекта и передать информацию по смене.

4.2. При охране объекта одним сотрудником охраны.

-осуществить постановку луча прибора под охрану;

-при невозможности постановки сообщить в организацию, обслуживающую АПС и СОУЭ (ООО Альянс Систем Безопасности) по тел: +7 902 129 36 97, +7 995 653 65 57 +7 960 364 78 55, дежурному инспектору (ООБ) по тел. 32-32-21, (+7 927 985 09 67);

-о поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале учета и регистрации нарушений;

-при смене дежурства доложить руководителю объекта и передать информацию по смене.

Начальник отдела пожарной безопасности и
гражданской обороны



Ю.А. Курушин

Приложение №2

к приказу от 09.02.23 № 142

Приложение №13

к приказу от 26.03.2021 № 234

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор УлГУ

Б.М. Костишко

09.02. 2023**ИНСТРУКЦИЯ №13**

**о действиях ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах университета при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».**

Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности, назначенные приказом ректора УлГУ от 28.10.2022 № 1141 «Об организации мер по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима в зданиях, помещениях и на территории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» при получении сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре должны:

1. Прибыть на пост охраны и принять доклад от охранника о принятых мерах.
2. Продублировать сообщение о пожаре по телефону «01» («112», «101» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
3. Принять меры по эвакуации людей из здания, указывая пути направления движения к ближайшим выходам.
4. Встретить подразделение пожарной охраны и указать им кратчайшие пути к очагу возгорания.
5. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения огня, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных, ядовитых) веществах.
6. Указать место для сбора эвакуированных людей, организовать их проверку по списочному составу и после докладов руководителей подразделений и преподавателей о наличии людей, информировать о количестве эвакуированных руководителя тушения пожара и руководство университета.

**ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.**

При получении сигнала о пожаре.

1. Спокойно, без паники, придерживаясь правой стороны коридоров и лестниц, выводят сотрудников и студентов за пределы опасной зоны в место, определенное планом эвакуации и инструкцией.
2. Проверяют по спискам сотрудников и студентов и докладывают о наличии эвакуированных людей ответственному за обеспечение пожарной безопасности (руководителю тушения пожара).

Начальник отдела пожарной безопасности и
гражданской обороны

Ю.А. Курушин

Приложение №3

к приказу от 09.02.23 № 142

Приложение №14

к приказу от 26.03.2021 № 234



Б.М. Костишко

09.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ № 14

о действиях дежурных инспекторов отдела обеспечения безопасности по проверке и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

1. При заступлении на дежурство:

1.1. Принять доклады от охранников зданий и помещений ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» на предмет исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее – АПС и СОУЭ);

2. Во время дежурства:

2.1. Подготовить информацию (сводную ведомость) на предмет исправности АПС и СОУЭ и направить в отдел обеспечения безопасности;

2.2. Подать заявку в организацию, обслуживающую АПС и СОУЭ (ООО Альянс Систем Безопасности) о имеющихся неисправностях по телефонам: **+7 902 129 36 97, +7 995 653 65 57, +7 960 364 78 55;**

2.3. Сделать запись в журнале, указав дату, время подачи заявки и ФИО принимающего от обслуживающей организации.

2.4. При получении сигнала о пожаре (истинное срабатывание) АПС и СОУЭ сообщить:

- начальнику (его заместителю) отдела обеспечения безопасности по телефонам: **+7 937 275 12 62, +7 951 094 51 46**

- начальнику (его заместителю) отдела пожарной безопасности и гражданской обороны по телефонам:

+7 937 275 69 42, +7 927 631 17 01,

2.5. Сделать запись в журнале сдачи приема дежурства.

Начальник отдела пожарной безопасности и гражданской обороны

Ю.А. Курушин

Лист согласования

Вид документа: Приказы по основной деятельности

Регистрационный номер УлГУ: 142

Разработчик: Курушин Юрий Александрович, начальник ПТО, отдел пожарной безопасности и гражданской обороны

Краткое содержание: О внесении изменений в приказ от 26.03.2021 № 234 «Об утверждении Типовых инструкций по обеспечению пожарной безопасности (№ 99/15-03 от 06.02.2023)

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Проректор по АХРиКС	Сухих Сергей Васильевич	Согласовано в СЭД	07.02.2023 10:59:05
Начальник УДО	Меньшикова Ирина Сергеевна	Согласовано в СЭД	06.02.2023 15:29:36
Проректор по ПВиУИК	Мухарямова Эльвира Наримановна	Согласовано в СЭД	06.02.2023 15:02:50
Начальник УпЗР	Макеев Вячеслав Валентинович	Согласовано в СЭД	06.02.2023 15:01:35