



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)

П Р И К А З

23.06. 2022

№ 603

О противопожарных мероприятиях при проведении пожароопасных работ на территории, в зданиях и помещениях Ульяновского государственного университета

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», в целях обеспечения пожарной безопасности, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Начальникам участков эксплуатационно-технического отдела все виды пожароопасных работ, согласно перечню (приложение № 1) проводить:

1.1. После оформления наряда-допуска на проведение пожароопасных работ (приложение № 2);

1.2. После проведения противопожарного инструктажа бригаде исполнителей, выполняющей пожароопасные работы, и уведомления о начале, окончании и месте проведения пожароопасных работ сотрудников пожарно-технического отдела по телефону +7(8422) 32 60 70, +7 937 275 69 42.

2. Право выдачи наряда-допуска на проведение пожароопасных работ предоставить главному инженеру Абдуллаеву З.Г., начальнику эксплуатационно-технического отдела Насырову М.И.

3. Утвердить инструкцию об организации и порядке проведения пожароопасных работ (приложение № 3).

4. Руководителям структурных подразделений, сотрудникам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на территории и объектах университета, не допускать к проведению пожароопасных работ лиц, не имеющих квалификационного удостоверения электросварщика, наряда-допуска на проведение пожароопасных работ и выполнение требований инструкции об организации и порядке проведения пожароопасных работ.

5. Запретить проведение пожароопасных работ в выходные, праздничные дни и в ночное время. В случаях аварийных ситуаций пожароопасные работы проводить по разрешению главного инженера, под наблюдением начальников участков эксплуатационно-технического отдела.

6. Начальнику пожарно-технического отдела Курушину Ю.А. в случаях нарушения должностными или физическими лицами требований настоящего приказа приостанавливать пожароопасные работы с оформлением акта по установленной форме (приложение № 4).

7. Службе проректора по правовым вопросам и управлению имуществом комплексом (Мухарямова Э.Н.) внести изменения в типовую форму контрактов (договоров) на выполнение работ в части ответственности подрядчиков за ненадлежащее исполнение требований пожарной безопасности при выполнении работ.

8. Руководителям контрактов (договоров):

8.1. При подготовке технических заданий к контрактам (договорам) на выполнение строительно-монтажных работ прописывать положения об обязательности исполнения контрагентом требований пожарной безопасности на объекте;

8.2. В период действия контрактов (договоров) вести контроль за исполнением контрагентом требований пожарной безопасности на объекте.

9. Приказ от 03.09.2012 № 684 «О противопожарных мероприятиях при проведении огневых и других пожароопасных работ в подразделениях Ульяновского государственного университета» считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Абдуллаева З.Г.

Ректор



Первый проректор-проректор
по учебной работе
С.Б.Бакланов
(по доверенности № 3703/08
от 20.12.2021г.)

Б.М. Костишко

ПЕРЕЧЕНЬ
пожароопасных работ

1. Электросварочные работы.
2. Газосварочные работы.
3. Газорезательные работы.
4. Паяльные работы.
5. Кровельные работы.
6. Применение инструмента для резки металла и керамики («болгарка»).
7. Варка и разогрев битума и мастик.
8. Использование горючих жидкостей и веществ для приготовления красящих смесей и растворов.

Начальник пожарно-технического отдела

Ю.А. Курушин

Форма
наряда-допуска на выполнение пожароопасных работ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный
университет»

432017, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42
тел.: (8422) 41-07-68, факс: (8422) 41-29-97
e-mail: contact@ulsu.ru, www.ulsu.ru

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель ФИО)

(подпись)

____ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение пожароопасных работ

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ, ответственного за выполнение работ, ФИО, дата)

2. На исполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ _____
(адрес объекта, место проведения работ)

4. Состав исполнителей:

№	ФИО исполнителей	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил	
			подпись	дата
1.				
2.				
3.				

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,
осуществляемые при подготовке места проведения работ)

(должность, ФИО, подпись, дата, время)

(дата, время, подпись выдавшего наряд, ФИО, должность)

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руков. работ. Подпись
ФИО	С усл. работы ознак., проиструк. Подпись	Квали- фикация (разряд)	Выпол- няемая функция	Дата, время	ФИО	Дата, время	Выпол- няемая функция	

Руководитель работ _____ / _____ /
подпись ФИО

Приложение №3
к приказу от 23.06. 2022 № 603

Утверждаю:
Ректор УлГУ

_____ Б.М. Костишко

_____ 2022

Инструкция об организации и порядке проведения пожароопасных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предусматривает соблюдение требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ возлагается на руководителей структурных подразделений, сотрудников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории и объектах университета.

1.3. К проведению пожароопасных работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке специальную подготовку и проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности.

1.4. Место проведения пожароопасных работ обеспечиваются средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопата, негорючая ткань, ведро с водой). Все рабочие, занятые на пожароопасных работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.5. При проведении пожароопасных работ в зданиях, сооружениях, в местах вблизи или под местом этих работ сгораемые конструкции надежно защищаются от возгорания металлическими экранами или поливкой водой и принятием мер против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции.

1.6. Исполнителям заканчивать пожароопасные работы (кроме аварийных) до 14 часов и в течение 2-х часов после окончания вести наблюдение за местом их проведения.

1.7. При проведении сварочных, бензорезных, газовых и паяльных работ не разрешается:

- производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;
- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел, и жиров, бензина, керосина и др. горючих жидкостей;

- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворимыми газами;

- производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, парами воздуха или под электрическим напряжением.

1.8. Лицо, утвердившее разрешение на проведение пожароопасных работ, ответственные за подготовку и проведение пожароопасных работ, исполнители несут ответственность за выполнение возложенных обязанностей.

2. Требования пожарной безопасности при электрогазосварочных работах

2.1. Сварщик, (резчик, паяльщик) при газопламенной обработке металла руководствуется настоящей инструкцией, правилами по безопасности труда и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов, правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и рабочей инструкцией по эксплуатации аппаратуры.

2.2. Переносные ацетиленовые генераторы устанавливают на открытых площадках или временно в хорошо проветриваемых помещениях. Ацетиленовые генераторы ограждаются и размещаются не ближе 10 метров от мест проведения сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. При установке ацетиленового генератора вывешиваются табличка-вывеска: «Вход посторонним воспрещен - огнеопасно!», «Не курить».

2.3. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировке баллонов не допускать толчков и ударов. К месту сварочных работ баллоны доставлять на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается.

2.4. Баллоны с газом при их хранении, перевозке, эксплуатации защищать от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны устанавливать в помещениях от радиаторов отопления и других отопительных приборов, и печей на расстоянии не менее 1 метра от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 метров. Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 метров и до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - не менее 5 метров. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.

2.5. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода и горючих газов соблюдать такие же меры безопасности, как и с наполненными.

2.6. При проведении газосварочных работ не разрешается:

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили,

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментом, способным образовывать искры при ударе;

- допускать прикосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

- курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии не менее 10м от баллонов с горючим газом и кислородом, ацетиленовых генераторов и иловых ям;

- работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбидом кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, работать на карбидной пыли;

- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины карбидом, более половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»;

- перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги;

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

- форсированная работа ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

- при пользовании ручной газовой аппаратурой присоединять к штангам вилки, тройники и другие приспособления для питания газом нескольких горелок или резаков;

- использовать редуктор, предназначенный для данного газа для других газов.

2.7. Не разрешается производить сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов, находящихся под давлением каких-либо газов, пара или жидкостей.

2.8. Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только горячей водой, не имеющей примеси масла или паров обязательно в вентилируемом помещении и на расстоянии 10м от источника открытого огня.

2.9. Соединение жил сварочных проводов делать при помощи опрессования, сварки, пайки, специальных зажимов. Подключения электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производить при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

2.10. Провода надежно изолировать и в необходимых местах защитить от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий. Кабели электросварочных аппаратов располагать от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5метра; от трубопровода ацетилена и других горючих газов не менее 1 метра. В отдельных случаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии заключения газопровода в защитную металлическую трубу.

2.11. Электроды применять заводского изготовления, соответствующие ГОСТУ и минимальной величине сварочного тока. В процессе сварки остатки (огарки) электродов при их смене выбрасывать в специальный металлический ящик, установленный у места сварочных работ.

3. Требования пожарной безопасности по окончании работы

3.1. После окончания пожароопасных работ обязательно осмотреть место проведения этих работ и устранить выявленные нарушения, могущие привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

3.2. По окончании пожароопасных работ исполнителю, совместно с руководителем структурного подразделения или ответственным сотрудником за обеспечение пожарной безопасности проверить место их проведения в целях исключения возможности загорания и обеспечить наблюдение в течение 3-х часов за местом, где проводились пожароопасные работы.

Начальник пожарно-технического отдела

Ю.А. Курушин

Форма
акта о нарушении проведения пожароопасных работ

АКТ

№ _____

О нарушении проведения пожароопасных работ

Мы, нижеподписавшиеся: _____
(ФИО составителей)

в присутствии _____
(ФИО, должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

_____ 20__ г. _____
(ФИО)

нарушил требования постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» при проведении пожароопасных работ а именно:

Акт составлен в трех экземплярах:

- 1-й экз. – главному инженеру,
- 2-й экз. – начальнику пожарно-технического отдела,
- 3-й – нарушителю требований правил пожарной безопасности

Подписи:

Лист согласования

Вид документа: Приказы по основной деятельности

Регистрационный номер УлГУ: 603

Разработчик: Курушин Юрий Александрович, Начальник ПТО, пожарно-технический отдел

Краткое содержание: О противопожарных мероприятиях при проведении пожароопасных работ (№ 505/15-03 от 23.06.2022)

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Проректор по АХРиКС	Сухих Сергей Васильевич	Согласовано в СЭД	23.06.2022 12:22:59
Начальник УпЗР	Макеев Вячеслав Валентинович	Согласовано в СЭД	23.06.2022 11:11:20
Начальник УДО	Меньшикова Ирина Сергеевна	Согласовано в СЭД	23.06.2022 11:09:16
Проректор по ПВиУИК	Мухарямова Эльвира Наримановна	Согласовано в СЭД	23.06.2022 10:10:02

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Подразделение (должность)	Подпись	ФИО	Дата
Управление по защите ресурсов			
Проректор по АХРиКС			
Управление документационного обеспечения			

проректор по ПВ и УИК